

**Oferenci biorący udział w przetargu :
„Remont kanałów ciepłowniczych w mieście
Żabno w ramach usuwania kłesk żywiołowych
– przetarg II.”**

Nasz znak : RG -341/35/2006

Żabno, 13.06.2006 r.

Dotyczy : *Odpowiedź na zapytanie Oferenta.*

1. Czy elementy preizolowane będące przedmiotem postępowania przetargowego winny posiadać możliwość podłączenia do systemu alarmowego ciągłego nadzoru szczelności sieci ciepłej ?

Tak. Elementy preizolowane mają posiadać możliwość podłączenia do systemu alarmowego ciągłego nadzoru szczelności sieci ciepłej.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Kusior

Otrzymują :

1 x Oferenci biorący udział w przetargu.

1 x Strona internetowa www.zabno.pl

1 x a/a