

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE  
33-240 Żabno ul. Jagiello 1  
tel. 014-645-60-12  
tel./fax 014-645-64-20  
e-mail: umzabno@zabno.pl

**Odpowiedzi na pytania  
oferentów**

Nasz znak : RG -341/28/2009

Żabno, 29 05.2009 r.

**Dotyczy przetargu pod nazwą : „Wymiana instalacji C.O. w budynku Przedszkola Publicznego w Żabnie”**

1. *W pozycji nr 2 brak jest wymiarów rozdzielacza.*  
Dn 80 L = 500 mm
2. *W pozycji nr 3 sądzimy, że chodzi o sprzęgło hydrauliczne proszę podać wymiary.*  
NP.: SP 60 / 150 firmy Termen
3. *W pozycji nr 11 brak jest danych technicznych pomp.*  
Pompa c.o. Hp=3,5 m H<sub>2</sub>O Qp = 2,2 m<sup>3</sup>/h pompa ccw Hp=3,5 m H<sub>2</sub>O Qp = 0,9 m<sup>3</sup>/h
4. *W pozycji nr 12 brak jest średnicy zaworu trójdrogowego.*  
Dn 25
5. *W pozycji nr 17 podać typ i wymiar odmulnika.*  
Np.: TerFM – Lux Dn 25 firmy Termen
6. *W pozycji nr 18 podać typ i wymiar naczynia wzbiorczego.*  
Np.: NG 18 firmy Reflex
7. *W pozycji nr 19 podać średnicę zaworu odcinającego z siłownikiem.*  
2”
8. *W pozycji nr 20 podać średnicę zaworu równoważącego typ i średnica.*  
2” ale niekonieczne
9. *W pozycji nr 32 podać średnicę rurociągu w kotłowni aby można było skalkulować orurowanie kotłowni.*  
Dn50

z up. BURMISTRZA

*Paweł Łabęda*  
INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH