

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE  
33-240 Żabno, ul Jagiełły 1  
tel. (0-14) 645-60-12  
tel /fax (0-14) 645-64-20  
e-mail: ugxabno@xabno.pl

**Odpowiedzi na pytania  
oferentów**

Nasz znak : RG -341/26/2009

Żabno, 22.05.2009 r.

Dotyczy przetargu pod nazwą : „Wymiana instalacji C.O. w budynku Przedszkola Publicznego w Żabnie”

1. *Proszę o podanie ilości przedmiarowej w poz. 34 Oslony na grzejniki, lakierowanie oslon.*  
Należy uwzględnić w kosztorysie 63 m<sup>2</sup>.
2. *Proszę o wyjaśnienie zapisów specyfikacji.*  
*W punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia , stwierdza się iż :*

UWAGA:

We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedyntym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

**Natomiast w punkcie 17. Opis sposobu przygotowania oferty stwierdza się iż :**

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oferta zostanie odrzucona.

*Czy wobec powyższego zmiana kotła grzewczego z proponowanego np. BUDERUSA typ Logamax GB 162-80 na inny równoważny lub o porównywalnych parametrach będzie skutkowało odrzuceniem oferty?*

Zamiana kotła na inny równoważny lub o porównywalnych parametrach nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3. *Czy Zamawiający dysponuje projektem technicznym, lub inną dokumentacją techniczną określającą przedmiot zamówienia? Czy Zamawiający udostępni w/w?*  
Zamawiający posiada dokumentację techniczną i udostępni ją

z up. BURMISTRZA

*Paweł Łazarz*  
INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH