

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
33-240 Żabno, ul. Jagiello 1
tel (0-14) 645-60-12
tel./fax (0-14) 645-64-20
e-mail: użabno@zabno.pl

**Odpowiedzi na pytania
Ofertentów**

Nasz znak : RG -341/27/2010

Żabno, 10.06.2010 r.

**Dotyczy przetargu pod nazwą : Remont i adaptacja budynku gminy Żabno dla celów JRP
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabno”**

1. Proszę o określenie parametrów technicznych klimatyzatorów lub wskazanie typu
*Klimatyzator ścienny MDV Moc chłodnicza (kW): 2,6
Moc grzewcza (kW): 2,7 obsługiwana powierzchnia: 25 m2 Sterowanie pilotem na podczerwień.
Możliwość ustawień komfortu pracy, np. praca nocna, automatyczna wentylacja,
programowalny timer.*
2. Co wchodzi w skład automatyki instalacji wentylacji?
*W skład automatyki wentylacji wchodzi montaż agregatu na zewnątrz, odprowadzenie skroplin,
instalacja zasilająca.*
3. Proszę o określenie rodzaju lub typu wentylatorów ściennych
Wentylatory EDM 150 z czujnikiem zanieczyszczenia powietrza SQA .
4. Proszę o załączenie rysunków projektowych tablicy wyłącznika p. poz Z ochronnikami przepięć
lub określenie co powinno się w niej znajdować.
Wyłącznik główny Lo 160, wyłącznik krzywkowy 63 A, komplet ochronników Dehn Guard
5. Co wchodzi w skład wyceny kompletu tablicy TR oraz proszę o podanie wymiarów obudowy.
*Wyłącznik główny Fr 104 63 A, Lamki sygnalizacyjne L303 wyłącznik różnicowo prądowy
P304/25/30mA, zabezpieczenie nadmiarowo prądowe S301/16A, obwód gniazd, światła,
klimatyzatorów. Obudowa 40x60 cm*
6. Czy w tablicy włącznika p. poz i tablicy TR maja być zamontowane zdemontowane wcześniej
aparaty.
Tak.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kusior

Proszę o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 014 645 64 20.