

Odpowiedzi na pytania Oferentów

Nasz znak : RG.271.31.2011

Żabno, 15.04 2011 r.

Dotyczy Przetargu – „Kanalizacja sanitarna dla Żabna – rurociąg tłoczny ścieków z Żabna do Niedomic”

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Kanalizacja sanitarna dla Żabna – rurociąg tłoczny ścieków z Żabna do Niedomic”, na podstawie art 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz U. 2010 Nr 113, poz 759 z późn zm /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla
- przepompowni ścieków, wymagania norm PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania norm PN-EN 12050-4:2002
*Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 PZP (tj. m.in. Polskich Norm i aprobat technicznych), jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zamawiający na stronie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3 w uwagach dodał zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach” zwrot „równoważne o porównywalnych parametrach” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.*
2. W myśl art 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1
Wykonawca robót zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia na okoliczność wymienione w pytaniu 1.
3. Proszę o zamieszczenie przedmiaru robót z podziałem na Etap I i Etap II w celu określenia kwot przypadających na poszczególne etapy wynikające z kosztorysu ofertowego. Obecnie załączony przedmiar umożliwia określenie wartości całego zadania bez możliwości podziału na etap I i II.
*Do wyceny w I etapie należy przyjąć odcinek od węzła T43 do T63 o długości L=1127 mb.
W ramach tego etapu jest wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką 975, cztery zabezpieczenia na kablu energetycznym i dwa kompletne węzły odpowietrzające/napowietrzające. Odcinek biegnie na całej długości w drodze gminnej. Projekt załączony do SIWZ.*
4. Prosimy o doprecyzowanie parametrów rur PE fi 200 poprzez podanie grubości ścianki, ciśnienia roboczego. (oznaczenie PE80 SDR 17,6 dotyczy rur gazowych)
Należy przyjąć rurę klasy PE 100 dn 200 SDR 17(PN 10 MPa).

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kusior