

Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271 5 1.2011

Żabno, 11 05.2011 r.

Dotyczy Przetargu – „Remont elewacji na budynku OSP w Żabnie”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Remont elewacji na budynku OSP w Żabnie”, na podstawie art 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania

1. Poz. przedmiarowa 57 prosimy o sprecyzowanie na jakim podłożu będą układane płyty z kamienia typu Bruk-bet Rotalit w ilości 27,325 m², jeżeli na styropianie to należałoby wzmocnić powierzchnię przez siatkowanie lub zbudować płyty na wspornikach
Na podłożu ze styropianu - przyjąć podwójne siatkowanie – jest to poz. 58.
2. Poz. przedmiarowa 71 prosimy o podanie jednostek miary w dcm² na roboty związane z robotami konserwatorskimi – czyszczeniem, wymianą skorodowanych wążków, wymianą spoinowania, scalenie kolorystyczne, hydrofobizację figurki
Należy dokonać wizji lokalnej w celu wykonania oględzin przez wykonawcę - konserwatora, dla przyjęcia i określenia metody prac konserwatorskich z uwzględnieniem wykonania obmiarów.
3. Poz. przedmiarowa 71 prosimy o dokładny opis z jakiego materiału ma być wykonany postument pod figurkę św. Floriana i jego wymiary.
Postument pod figurkę św. Floriana wykonać z piaskowca w formie prostopadłościanu o wymiarach h=1,50m, szerokość 0,50m, głębokość 0,50m. Postument w formie gładkiej powinien posiadać cokół oraz zaznaczoną głowicę..
4. Brak oznaczeń kolorystyki RAL na elewację ścian budynku (poz. 55) oraz boni (poz. 49+50+51) i frezów dekoracyjnych z verofillu (poz. 57),
Brak wymiarów i kolorystyki na stolarkę (poz. 17+18),
Brak wymiarów i kolorystyki na drzwi aluminiowe zewnętrzne (poz. 20),
Brak wymiarów i kolorystyki na drzwi garażowe (poz. 19)
*W dokumentacji znajduje się projekt kolorystyki, szczegółowy zakres zastosowania kolorów zostanie uzgodniony w trakcie realizacji robót. Dla ustalenia kalkulacji cenowej przez Oferenta projekt kolorystyki podaje bazę podstawową projektowanych kolorów, która nie wpłynie na cenę ostatecznie zatwierdzonej kolorystyki. W ostatecznej wersji kolor może zmienić się poprzez dobór tylko innych odcieni farb.
Projekt sporządzony jest w skali i różne kolorowe elementy frezów drzwi itp. elementów prosimy wymiarować samodzielnie.*

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Kustor