

URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE  
33-240 Żabno, ul. Jagiello 1  
tel. (0-14) 645-60-12  
tel./fax (0-14) 645-64-20  
e-mail: ugżabno@żabno.r

## Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.21.1.2012

Żabno, 30.10.2012 r.

Dotyczy Przetargu – „Wymiana kotłów c.o. z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana kotłów c.o. z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

Czy montaż wkładki kominowej o średnicy 150 mm, wymaga poszerzenia (frezowania) istniejących szachów kominowych?

*Montaż wkładki kominowej 150 mm nie wymaga poszerzania istniejących szachów kominowych.*

z up. BURMISTRZA:  
*Paweł Łazur*  
INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH