

URZĄD MIEJSKI W ŻABNO
33-240 Żabno, ul. Jagielly
tel: (0-14) 645-60-12
tel./fax (0-14) 645-64-20
e-mail: ugżabno@żabno.pl

Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.21.2.2012

Żabno, 06.11.2012 r.

Dotyczy Przetargu – „Wymiana kotłów c.o. z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana kotłów c.o. z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów w budynku Publicznego Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

Nawiązując do postępowania przetargowego j.w. prosimy o potwierdzenie iż dla każdego kotła przewidziano oddzielny przewód kominowy chromoniklowy izolowany o średnicy wewnętrznej 150 mm – jak w opisie projektowym. Prosimy o wyspecyfikowanie elementów „dwóch” kominów. Prosimy o weryfikację pozycji 51 – przedmiar robót.

Do każdego kotła przewidziano oddzielny przewód kominowy. W pozycji 51 przedmiaru robót – „Wykonanie komina chromoniklowego...” należy przyjąć 2 komplety.

Złota BURMISTRZA
mgr Zbigniew LustoŃ