

Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.3.3.2012

Żabno, 24.04.2012 r.

Dotyczy Przetargu – „Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie”.

Poz. 73 przedmiaru – jest 74 szt. płyt stropowych kanałowych natomiast wg zestawienia w projekcie jest 78 szt. – jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

*poz. 73 – do wyceny proszę przyjąć 78 szt*

Poz. 172+248 jaki rodzaj kratki należy przyjąć do wyceny czy ze stali nierdzewnej?

*poz. 172 i poz. 248 – do wyceny proszę przyjąć kratkę wentylacyjną 14\*14 cm stalową*

Poz. 181+215+233 czy w nakładach materiałowych należy uwzględnić tylko folię czy też pozostałe materiały (lepik, pape)

*poz. 281; poz. 215; poz. 233 - do wyceny proszę przyjąć w nakładach materiałowych tylko folię*

Poz. 214 jaki typ parapetu i szerokość należy przyjąć do wyceny?

*poz. 214 - do wyceny proszę przyjąć parapet PCV szer. 30 cm (marmurek)*

Poz. 225 czy odwóz należy przyjąć tylko na odl. 1 km?

*poz. 225 - proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem*

Poz. 241 ściany z płyt g-k w opisie jest podana gr. 15 cm – nie ma takiej grubości płyt.

*poz. 241 – to jest grubość całej ścianki na konstrukcji stalowej, natomiast gr. płyty przyjąć 12,5mm*

Poz. 684+685 jaki rodzaj i wysokość drzew do nasadzeń należy przyjąć do wyceny oraz czy oferta ma obejmować pielęgnację i na jaki okres.

*poz. 684; poz. 685 – proszę przyjąć drzewa iglaste – tuje, świerki i jałowce- rośliny trzyletnie drzewa liściaste – klony – trzyletnie – okres pielęgnacji 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.*

Poz. 713 brak poz. na rozbiórki z kostki brukowej w ilości 308 m<sup>2</sup> która ma być ułożona z odzysku czy jest to materiał inwestora?

*poz. 713 – przyjąć 275 m<sup>2</sup> - kostka z demontażu z poz. 694*

Poz. 506 czego dotyczy 1 szt.\*1,5 krotność zaworów (robocizna +materiał)

Poz. 507 czego dotyczy 2szt.\*3krotność zaworów 3-drogowych (robocizna +materiał)

*poz. 506, poz. 507 – przyjąć krotność 1 do materiałów i robocizny*

Z. W. BURMISTRZA  
mgr Zbigniew Łysiecki  
7 ca BURMISTRZA