

Żabno, 11.01.2013 r.

Dotyczy przetargu pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2013”

Firma ... na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych składa zapytania i wnioski do zapisów siwz :

1. Jakiej pojemności zbiorniki na olej napędowy Państwo posiadają i w jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysterne?

*Pojemność zbiornika wynosi około 4 500 litrów, rozładunek z autocysterny następuje grawitacyjnie.*

2. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011. nr 68 poz. 360).

*Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej.*

3. Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdują się wszystkie wymagane informacje zgodnie z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spółka?

*Tak.*

4. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?

*Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu „Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Odbiorcy. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”*

*Dostawca w przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego nie może wstrzymać dostaw.*

*W § 6 wzoru umowy dodaje się zapis : „7. Za nieterminową realizację faktury Dostawcy przysługują odsetki ustawowe”.*

5. Czy podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny dostawcy, zgodnie z § ust. 4 pkt. e) wzoru umowy będą przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN-EN ISO 3170 (Ciepłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek)? Wnosimy o umieszczenie w umowie stosownego zapisu regulującego tą kwestię.

*Uzyskanie reprezentatywnej próbki cieplnych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej normie i na tą normę powołuje się polska norma PN-EN 590 dla oleju napędowego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw cieplnych i biopaliw cieplnych (Dz. U. 2009, nr 147, poz. 1189) opisując sposób postępowania przy pobieraniu próbek, postępowania z próbkami oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa w tym zakresie również powołuje się na normę PN-EN ISO 3170.*


*W § 3 w ust. 4 wzoru umowy pod literą (f) dodaje się zapis : ”Podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny będą przestrzegane wytyczne opisane w normie PN-EN ISO 3170*

6. Od jakiej wartości całkowitej szacunkowej dostawy/poszczególnej dostawy jednostkowej będą liczone kary przewidziane w §7 ust. 1 wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

*Kary przewidziane w §7 ust. 1 wzoru umowy liczone będą od wartości brutto.*

7. Wnosimy o dodanie w §8 ust. 5 wzoru zapisu, że w sytuacjach nie uregulowanych tą umową będą miały zastosowanie również przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

*W § 8 wzoru umowy ust. 5 otrzymuje treść: „W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych”.*

mgr Katarzyna Zaldacta  
  
Katarzyna Zaldacta