

**Odpowiedzi na pytania
Ofierenta**

Nasz znak : RG.271.11.1.2014

Zabno, 13.06.2014 r.

Dotyczy Przetargu – „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Łęg Tarnowski”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.11.2014 „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Łęg Tarnowski” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

Proszę o podanie parametrów technicznych bloczków z betonu komórkowego w pozycjach nr 3; 4; 33

1. *W pozycjach przedmiaru nr 3; 4 i 33 należy wycenić bloczki o następujących minimalnych parametrach:*
 - *gęstość brutto 575 kg/m³*
 - *odporność ogniowa REI240*
 - *współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,14 W/(m*K)*
 - *łączenia spoin pionowych pióro-wpust*
 - *spoina pozioma na klej grubość 1-3 mm*
 - *grubość ściany 24 cm*

2. *W pozycji nr 8 należy wycenić nadproża jako szalunek tracony jako systemowy z bloczkami u kształcie litery "U" o szerokości 24 cm*

Otrzymują :

1 x Wiadomi Oferenci

1 x Strona internetowa www.zabno.pl

1 x a/a

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNI REFERATU ROZWOJU GMINY
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Stanisław Pantera