

## Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.1.1.2014

Żabno, 14.02.2014 r.

Dotyczy Przetargu – „Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.1.2014 „Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Otfinowie”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

1. Proszę o podanie wymiarów drzwi aluminiowych do pozycji 112, 113, 300 przedmiaru robót, lub udostępnienia schematów, zestawienia stolarki drzwiowej aluminiowej.

### **Wymiary drzwi:**

- *poz. 112 - szer. 150 cm / wys. 250 cm;  
szer. 245 cm / wys. 315 cm*
- *poz. 113 - szer. 160 cm / wys. 250 cm;  
szer. 100 cm / wys. 210 cm*
- *poz. 300 - szer. 215 cm / wys. 255 cm;*

### **Schemat w załączeniu.**

2. Proszę o określenie parametrów opraw świetłówkowych i awaryjnych.
  - *oprawy świetłówkowe rastrowe, z pełną parabolą, moc 2\*36 W, klosz matowy, EVG*
  - *oprawy awaryjne świetłówkowe, moc 2\*36 W, klosz matowy, EVG, moduł 1h, certyfikat CNBOP.*
3. Z czego mają zostać wykonane osłony na grzejniki i wymiary osłon.  
***Osłony na grzejniki z płyty meblowej szer. 150 cm wys. 100 cm.***
4. Przedmiar robót określa wymianę grzejników w remontowanych pomieszczeniach czy w każdym z pomieszczeń występuje identyczny grzejnik 3-płytowy wysokości 750 mm i długości 1200 mm. Jeśli wymiary grzejników są inne niż podane w przedmiarze proszę o podanie wymiarów.  
***Grzejniki proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.***
5. Proszę o określenie z czego ma być wykonana i jak ma wyglądać balustrada schodowa na klatce schodowej szkoły.  
***Balustrada stalowa malowana proszkowo, z pochwytem metalowym okrągłym, zgodna z przepisami dla budynków oświatowych.***

Otrzymują :

1 x Wiadomi Oferenci

1 x Strona internetowa [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl)

1 x a/a

Z up. BURMISTRZA  
KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU GMINY  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
*mgr inż. Stanisław Pantera*

OZN. NA RYSUNKACH		DZ1	DZ2	D1	D2	D3
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S <sub>M</sub>	2150	1600	1500	2450	1000
	H <sub>M</sub>	2550	2500	2500	3150	2010
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S <sub>O</sub>	2010	1460	1360		900
	H <sub>O</sub>	2480	2430	2430		2005
KIER. OTWIERANIA		- L P -	- L P -	- L P -	- L P -	- L P -
ILOŚĆ - PARTER		- 1	1 -	1 -	1 -	1 1
ILOŚĆ - PIĘTRO		- -	- -	- -	- -	- -
ŁĄCZNIE		1	1 -	1 -	1 -	1 1

		BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH "INWESTPROJEKT - TARNÓW" Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36			
Obiekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODST. IM. STANISŁAWA STASZICA W OTFINOWIE; OTFINÓW 58 DZ. NR 1237/1					
Inwestor: URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE UL. WŁADYSŁAWA JĄGIEŁŁY 1; 33-240 ŻABNO					
Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				Branża: Architektura	
Projektant: mgr inż. arch. W. Polak		specjaln. branży architektonicznej: 120/TBG/87	Podpis:	Data: 06.2013r.	Skala: 1 : 50
Sprawdził: mgr inż. arch. M. Gajewska		specjaln. branży architektonicznej: BUA-8346/29/89	Podpis:	Nr arch:	Nr: A6