

Nasz znak : RG.271.2.1.2014

Żabno, 10.03.2014 r.

Dotyczy Przetargu – „Odbudowa dróg gminnych : Gorzyce-Niwka, ul. Kościuszki w Żabnie oraz odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.2.2014 „Odbudowa dróg gminnych : Gorzyce-Niwka, ul. Kościuszki w Żabnie oraz odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Zamościa w Łęgu Tarnowskim”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

I. Odbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Żabno

1. Dotyczy pozycji 4 d.1. i 14 d.2 Proszę o potwierdzenie, że ilość robót do wykonania ma być równa zero.

Obie pozycje mają wartość zerową.

2. Dotyczy pozycji 15 d.3 i 27 d.5 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W ? Czy w wycenie należy uwzględnić oczyszczenie i skropienie nawierzchni ?

Nie dopuszcza się zastosowania innych mas bitumicznych, masę należy zastosować zgodnie z projektem.

3. Dotyczy pozycji 16 d.3 i 22 d. 4 oraz 28 d.5 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S ? Czy w wycenie należy uwzględnić oczyszczenie i skropienie nawierzchni ?

Nie dopuszcza się zastosowania innych mas bitumicznych, masę należy zastosować zgodnie z projektem.

4. Dotyczy pozycji 17 d.4 Wg przedmiaru gł. koryta wynosi 10 cm natomiast wg opisu technicznego 35 cm. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Należy przyjąć do oferty zgodnie z opisem technicznym głębokość koryta 35 cm.

II. Odbudowa drogi gminnej Gorzyce- Niwka

1. Dotyczy pozycji 3 d.1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W ?

Nie dopuszcza się zastosowania innych mas bitumicznych, masę należy zastosować zgodnie z projektem.

2. Dotyczy pozycji 4 d.1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S ?

Nie dopuszcza się zastosowania innych mas bitumicznych, masę należy zastosować zgodnie z projektem.

3. Dotyczy pozycji 5 d.2 Wg przedmiaru gł. koryta wynosi 25 cm natomiast wg opisu technicznego 30 cm. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Należy przyjąć do oferty zgodnie z opisem technicznym głębokość koryta 30 cm.

4. Dotyczy poz. 6 d.2 Wg przedmiaru należy wbudować kruszywo frakcji 30/63 natomiast wg opisu 0/63 . proszę o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

Do wyceny należy przyjąć kruszywo 0/63 mm jak jest w opisie technicznym.

Otrzymują :

1 x Wiadomi Oferenci

1 x Strona internetowa www.zabno.pl

1 x a/a

URZĄD BURMISTRZA
W ZABNIE
DEPARTAMENT ROZWOJU GMINY
I OCHRONY ŚRODOWISKA
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Panjera