

URZĄD MIEJSKI W ŻABNO  
33-240 Żabno, ul. Jagiello 1  
tel. 014 645 60-12  
tel./fax 014 645 64-20  
e-mail: umzabno@zabno.pl

## Odpowiedzi na pytania Oferenta


Nasz znak : RG.271.3.1.2014

Żabno, 20.03.2014 r.

Dotyczy Przetargu – „Odnowa centrum wsi Podlesie Dębowe poprzez remont Domu Ludowego”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.3.2014 „Odnowa centrum wsi Podlesie Dębowe poprzez remont Domu Ludowego” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie poz. 145 przedmiarów dotyczącej grzejnika elektrycznego /typ , moc itp./oraz poz.127 posadzki / czy to ma być Lentex, Magma, Tarkett /.  
**Należy wycenić grzejnik elektryczny przenośny, z termowentylatorem, moc 2000 W.**  
**Należy wycenić wykładzinę dopuszczoną do obiektów użyteczności publicznej, klasa wykładziny 43, gr. 2-2,5 mm, wielowarstwowa, warstwa użytkowa 0,8-1,2 mm. Kompozycja dwukolorowa**

Z up. BURMISTRZA  
KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU GMINY  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
  
mgr inż. Stanisław Panterś

Otrzymują :

1 x Wiadomi Oferenci

1 x Strona internetowa [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl)

1 x a/a